

**תוספת ראשונה
(תקנה 2(א))**

דרישות ליעילות אנרגטית – תקופות תקפן

COP מזערי	סוג המזגן ותפוקתו ב - KW	תקופת תוקף
3.00	מפוצל $KW \leq 7$	כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) עד כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)
2.8	מפוצל $18 > KW > 7$	
2.9	מתועל $KW \leq 7$	
2.8	מתועל $12 \Rightarrow KW > 7$	
2.7	מתועל $18 \Rightarrow KW > 12$	
2.60	חלון	
3.20	מפוצל	כ"ג בטבת השס"ח (1 בינואר 2008) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)
3.00	מתועל	
2.80	חלון	
3.50	מפוצל	מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)
3.20	מתועל	
3.50	חלון	