

# סיווג מבנים לפי דרגות סיכון

(תורגם מ – NFPA 13)

EXTRA HAZARD – GROUP 1 סיכון מיוחד – קבוצה 1	ORDINARY HAZARD – GROUP 2 סיכון רגיל – קבוצה 2	LIGHT HAZARD סיכון קל
הנגרי מטוסים	טחנות דגן ( קמח, אורז וכו' )	בתי תפילה
אזורים בהם יש שימוש בנוזלים הידראוליים דליקים	מפעלים כימיים – רגילים	מועדונים
בתי יציקה	מפעלים ליצור דברי מתיקה	בתי החלמה
שיחול מתכות	מזקקות	מבני חינוך
מפעלים ליצור דיקטים ולוחות עץ	ניקוי יבש	בתי חולים
דפוס ( שימוש בדיו בעל נקודת הבזק קטנה מ – 37.9 °C )	מפעלי מזון	מוסדות
ייצור גומי	אורוות סוסים	ספריות, למעט חדרי אחסנה גדולים
בתי מלאכה לנסירת עצים	מפעלי עור	מוזיאונים
עיבוד מוצרי טכסטיל	ספריות – חדרי אחסנה גדולים	מגורים
ריפוד בקצפים פלסטיים	חנויות למכונות	משרדים, כולל עיבוד נתונים
	עבודות מתכת	אזורי ישיבה במסעדות
	בתי מסחר	תיאטרונים, אודיטוריום, למעט אזורי הבמה
	מפעלי נייר	כרכובים וזיזים, במידה ועשויים חומרים דליקים ותחתם אין חומרים דליקים.
	מזחים ורציפים	עליות גג לא בשימוש
<b>EXTRA HAZARD –GROUP 2</b> <b>סיכון מיוחד – קבוצה 2</b>	בתי דואר	<b>ORDINARY HAZARD – GROUP 1</b> <b>סיכון רגיל – קבוצה 1</b>
ריווי אספלט	בתי דפוס והוצאה לאור	חנוונים מקורים ואולמות תצוגה
התזה של נוזלים דליקים	מוסכים	מאפיות
ציפוי בנוזלים דליקים	מפעלי טכסטיל	מפעלי משקאות
יצור או הרכבה מודולאריים של בתים מחומרים דליקים	בימות – בתיאטרונים וכו'	מפעלי שימורים
כיבוי וצינון פתוח בשמן	מפעלי צמיגים	מפעלים ליצור מוצרי חלב (מחלבות)
עיבוד חומרים פלסטיים	מפעלי טבק	מפעלי אלקטרוניקה
ניקוי בממיסים למיניהם	מפעלים לעבוד עץ וגומי, לרבות נגריות	מפעלי זכוכית
טבילת צבע ולכה	מפעלים להרכבת מוצרי עץ	מכבסות
		אזורי שרות – מסעדות